

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2395/2015

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83 c
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób:

Motopompa pływająca MP 4/2
typ: Niagara 2

produkowany przez:

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83 c
34-120 Andrychów

w zakładzie produkcyjnym:

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83 c
34-120 Andrychów

spełnia wymagania:

pkt. 2.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3229/2015 z dnia 24.03.2015 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1233/BS/15 z dnia 22.05.2015 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwożarowych BS CNBOP-PIB

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2395/DC/CNBOP-PIB/2015.

Okres ważności świadectwa:

od **18.06.2015r.**

do **02.06.2020 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 18 czerwca 2015 r.

Strona 1/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 2395/2015 z dnia 03.06.2015 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2395/2015

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Motopompa pływająca MP 4/2
typ: Niagara 2


Pompa	- jednostopniowa wirowa
Silnik	- czterosuwowy, Honda typ GXV 160, moc 3,2 kW przy 3600 obr/min
Wymiary	
długość/szerokość/wysokość	- 780/630/420 mm
Masa z pełnym zbiornikiem paliwa	~29 kg
Wydajność motopompy	
przy ciśnieniu 2 bar	- 454 dm ³ /min
Wysokość podnoszenia	- do 30 m słupa wody

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 18 czerwca 2015 r.

Strona 2/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 2395/2015 z dnia 03.06.2015 r.